

Übersicht

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Probe Nr. | 030 31 | 030 32 |
| Datum | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| Zeit | 10:30 | 11:03 |
| Gemeinde | Lyss | Lyss |
| Netzname | PW Schachen, HP 1 | PW Schachen, HP 1 |
| Bezeichnung | Gimmiz vor UV | Gimmiz nach UV |
| Verwendung | Trinkwasser | Trinkwasser |
| Behandlung | unbehandelt | behandelt |
| Temperatur | 12.1 °C | 11.8 °C |

Mikrobiologische Untersuchung

| | | | |
|----------------------|------------|----------|---------|
| Heterotro. Bakterien | KBE/ml | nn (300) | nn (20) |
| Enterokokken | KBE/100 ml | nn (nn) | nn (nn) |
| Escherichia coli | KBE/100 ml | nn (nn) | nn (nn) |

| | | |
|-------------|--|--|
| Beurteilung | Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. | Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. |
|-------------|--|--|