

Übersicht

Probe Nr.	030 31	030 32
Datum	03.08.2022	03.08.2022
Zeit	07:45	07:50
Gemeinde	Lyss	Lyss
Netzname	PW Schachen, HP 1	PW Schachen, HP 1
Bezeichnung	Gimmiz vor UV	Gimmiz nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	15.3 °C	13.8 °C

Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	1	(300)	nn	(20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Beurteilung		Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.		Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.	