

Prüfbericht ULS22-009269-1
Lyss, den 04.11.2022

Übersicht		
Probe Nr.	22-163068-01	22-163068-02
Eingangsdatum	01.11.2022	01.11.2022
Bezeichnung	Nr. 030 31 PW -Schachen, HP 1 vor UV	Nr. 030 32 PW -Schachen, HP 1 nach UV
Probenart	Trinkwasser	Trinkwasser
Probenahme	01.11.2022	01.11.2022
Entnahmezeit	10:05	10:15
Eingangszeit	14:20	14:20
Probenahme durch	ESAG Energie Seeland AG	ESAG Energie Seeland AG
Probenehmer	M. Spring	M. Spring
Entnahmetemperatur	12.7°C	12.8°C
Eingangstemperatur**	15.7 °C	15.4 °C
Untersuchungsbeginn	01.11.2022	01.11.2022
Untersuchungsende	04.11.2022	04.11.2022

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	300 (HW)	5	300 (HW)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV