

## Übersicht

Probe Nr.	151 08	151 09
Datum	04.05.2021	04.05.2021
Zeit	08:45	08:50
Gemeinde	Seedorf	Seedorf
Netzname	Reservoir Niggidei	Reservoir Niggidei
Bezeichnung	vor UV	nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	9.2 °C	9.2 °C

## Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	nn	(300)	1	(20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Beurteilung	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.		Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.		