

Übersicht

Probe Nr.	151 08	151 09
Datum	04.10.2022	04.10.2022
Zeit	10:00	10:00
Gemeinde	Seedorf	Seedorf
Netzname	Reservoir Niggidei	Reservoir Niggidei
Bezeichnung	Quellwasser vor UV	Quellwasser nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	10.3 °C	10.3 °C

Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	nn	(300)	nn	(20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)

Beurteilung	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
-------------	--	--