

Prüfbericht ULS23-000164-1  
Lyss, den 13.01.2023

Übersicht		
Probe Nr.	23-003492-10	23-003492-11
Eingangsdatum	10.01.2023	10.01.2023
Bezeichnung	Nr. 151 08 Reservoir Niggidei vor UV	Nr. 151 09 Reservoir Niggidei nach UV
Probenart	Trinkwasser	Trinkwasser
Probenahme	10.01.2023	10.01.2023
Entnahmezeit	13:50	13:50
Eingangszeit	15:40	15:40
Probenahme durch	ESAG Energie Seeland AG	ESAG Energie Seeland AG
Entnahmetemperatur	9.3 °C	9.3 °C
Eingangstemperatur**	12.6 °C	12.7 °C
Untersuchungsbeginn	10.01.2023	10.01.2023
Untersuchungsende	13.01.2023	13.01.2023

#### Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	4	300 (HW)	<1	300 (HW)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

<b>Beurteilung</b> (Erläuterungen s. letzte Seite)	<b>Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben</b>	<b>Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben</b>
	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV